

Mätarbrunn

Primärt ska en vattenmätare placeras i berörd fastighet. Men i särskilda fall kan det vara aktuellt med en mätarbrunn. VA-enheten i Vaggeryds kommun ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen.

Mätarbrunnen ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100 – 200 millimeter över markytan.

Krav på mätarbrunn:

- Vattenmätaren monteras på mätarkonsol med flexibla slangar av silikon så att det går att lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning samt avläsning. Konsolen ska vara försedd med funktionsdugliga avstängningsventiler.
- Minsta diametern på mätarbrunn är 600mm för att vattenmätaren ska få plats.
- Mätarbrunnen får inte placeras inom trafikerat område och ska vara lättåtkomlig.
- Mätarbrunnen ska vara tät så att inget inläckage sker.
- Mätarbrunnen tillhör fastighetsägaren.
- Mätarbrunnen ska godkännas av VA-enheten i Vaggeryds kommun
- Mätaren ska vara placerat på frostfritt djup (>1,5m).



Exempel på flexikoppel med flexibla vattenslangar som gör det möjligt att lyfta hela mätarkonsolen för avläsning från marknivå.

Exempel på komplett brunn med flexibla vattenslangar som gör det möjligt att lyfta hela mätarkonsolen för avläsning från marknivå.

Exempel på ej godkänd montering i mätarbrunn

Bilden nedan visar en mätarplats som inte är godkänd eftersom vattenmätaren inte är monterad i vattenmätarkonsol och dessutom svåråtkomlig nära mark.



Sommarvatten

Vissa fastigheter är inte året runt boenden och för att kunna tömma vattnet på ett bra sätt så finns det lite olika tillvägagångsätt.

Exempelvis:

- En tappventil i källare, brunn, alt. i krypgrunden. Underlättar tömning inför vintern.
- Gräv ner frostskyddskabel
- Ha på underhållsvärme i huset.
- Sätta en dränerings servisventil där det går att blåsa ut vattnet med tryckluft/cykelpump i samband med vinteravstängning.

Vid stängning och öppning av vatten till fritidshusen måste fastighetsägaren kontrollera så vattnet stängs av/på. Detta för att säkerställa så att ventilen till fastigheten fungerar och att ingen olycka sker ifall kommunens ventil ej håller tätt.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder om de exponeras av kyla.